

Der Landesbehindertenbeauftragte, Am Markt 20, 28195 Bremen

SV Infra  
Herr Karstens  
Zimmer H 516  
Herdentorsteinweg 49/ 50  
28195 Bremen

Auskunft erteilt  
Frau Walter  
Bremische Bürgerschaft  
Raum 310 Börsenhof A

Tel. (0421) 361-18182  
Fax (0421) 496-18181  
E-Mail: [office@lbb.bremen.de](mailto:office@lbb.bremen.de)  
Internet: [www.lbb.bremen.de](http://www.lbb.bremen.de)

Datum und Zeichen 21.11.2016  
Ihres Schreibens AH20161121\_Osterholzer Dorf-  
straße

Mein Zeichen 88-16 ABP

Bremen, 23.12.2016

## Errichtung einer Umlaufschranke im Verbindungsweg zwischen Osterholzer Dorfstraße und Stieglitzstraße

Sehr geehrter Herr Karstens,  
sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des Landesbehindertenbeauftragten bestehen keine Einwände gegen die Errichtung einer Umlaufschranke. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese wie in der *Richtlinie zur barrierefreien Gestaltung baulicher Anlagen des öffentlichen Verkehrsraums, öffentlicher Grünanlagen und öffentlicher Spiel- und Sportstätten* nach Punkt 5.1.1. Einbauten, Engstellen („Umlaufschranken müssen, um von Rollstuhlfahrern noch passiert werden zu können, eine Mindestöffnungsbreite von 90 cm und eine mindestens 1,5 m breite Bewegungsfläche zwischen den Schrankenteilern aufweisen. In einem Bereich, in dem ein Rollstuhlfahrer eine Richtungsänderung (z. B. Viertelkreisdrehung) vollziehen muss, um die Anlage Passieren zu können, ist eine quadratische Bewegungsfläche von mindestens 1,50 m Seitenlänge einzurichten. In 10 bis 15 cm Höhe ist an jedem Schrankenteiler eine Tastleiste anzubringen, die Fußgängern mit Taststock als Orientierung dient. In dem Wegeabschnitt von 1,5 m vor bis 1,5 m hinter einer Umlaufschranke darf die Längsneigung des Weges maximal 1,5 % betragen. Dieser Abschnitt ist als Gehweg befestigt anzulegen. Die Verwendung einer wassergebundenen Decke ist dort nicht zulässig.) herzurichten ist.

Bestehende Fragen beantworte ich Ihnen gerne. Ich bin ab dem 03.01.2017 wieder im Büro zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Monique Walter

Sachbearbeiterin

Büro des Landesbehindertenbeauftragten