

## Der Landesbehindertenbeauftragte



Landesbehindertenbeauftragter Am Markt 20 28195 Bremen

HKP Architekten  
Frau Weyhe  
Rembertistr. 32  
28203 Bremen

Auskunft erteilt  
Herr Dr. Steinbrück  
Bremische Bürgerschaft  
Raum 310 Börsenhof A

Tel. (0421) 361-18181  
Fax (0421) 361-18181  
E-Mail: [office@lbb.bremen.de](mailto:office@lbb.bremen.de)  
Internet: [www.lbb.bremen.de](http://www.lbb.bremen.de)

Datum und Zeichen  
Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
17-14 ABP

Bremen, 25.03.2014

## Grundschule An der Gete

Sehr geehrte Frau Weyhe  
sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Landesbehindertenbeauftragten, Herrn Dr. Steinbrück, übermittele ich Ihnen folgende Stellungnahme zu dem geplanten Ausbau der Schule An der Gete zur Ganztagschule:

1. Aus den vorgelegten Planunterlagen ergibt sich, dass es zur barrierefreien Erschließung des Obergeschosses einen Aufzug geben soll, der direkt an dem neuen Haupteingang liegt. Die Maße des Aufzuges ergeben sich im Detail jedoch nicht aus den Unterlagen. Sollte der Aufzug mindestens 1,10 m breit und 1,40 m tief und die Aufzugstür eine lichte Durchgangsbreite von 90 cm haben und auch im Übrigen den Anforderungen an einen barrierefreien Aufzug entsprechen, bestehen in Bezug auf den Aufzug keine Bedenken.
2. Es soll in einem bereits vorhandenen Raum ein neuer Freizeit- und Spielraum eingerichtet werden, der nur von außen über einen anderen Eingang erreicht werden kann. Den vorliegenden Planunterlagen zufolge befinden sich vor dem Eingang drei Stufen. Dies ist aus Sicht des Landesbehindertenbeauftragten problematisch. Auch zu diesem Eingang ist nach Auffassung des Landesbehindertenbeauftragten ein barrierefreier Zugang vorzugsweise über eine Rampe herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Steinbrück  
Der Landesbehindertenbeauftragte